

### Indoklás a kazáncsere szükségességére

A Bátaszék Város Önkormányzatának épületében elhelyezett két darab Hőterm 45 kazán egyike kilyukadt.

A jelenleg érvényben lévő szabályozás (813/2013/EU rendelet 2013.08.02) az alábbiakat írja elő:

A > 70 kW és ≤ 400 kW mért hőteljesítményű helyiségfűtő tüzelőkazánok és a > 70 kW és ≤ 400 kW mért hőteljesítményű kombinált tüzelőkazánok: A 100 %-os mért hőteljesítményen mért hatásfok nem csökkenhet 86 % alá, a 30 %-os mért hőteljesítményen mért hatásfok pedig nem csökkenhet 94 % alá.

A fenti követelménynek jelenleg a korszerű kondenzációs üzemű kazánok felelnek meg, így a meghibásodott Hőterm kazán helyére kondenzációs kazán kerülne.

Az épületbe beépítendő kondenzációs kazán szabályszerű füstgázvezetése csak akkor valósítható meg, ha mindkét kazán cseréjére sor kerül.

Szekszárd, 2015. október 9.

Tisztelettel:

**SIPOS GÁZ, FŰTÉS  
ÉS GÉPÉSZETI SZERELŐ KFT.**  
7100 Szekszárd, Sárvíz u. 2.  
Adószám: 11954752-2-17



Sipos Ferenc  
ügyvezető